



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 384
тип электроизмерительных клещей APP439MR
заводской(серийный) номер 04300296

время 03⁰⁰
секция СТ-2(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 228	AB 397	265
B0 - 229	BC 398	212
C0 - 228	CA 397	362

время 09⁰⁰
секция СТ-2(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 227	AB 396	303
B0 - 229	BC 398	259
C0 - 227	CA 396	430

время 18⁰⁰
секция СТ-2(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 226	AB 395	339
B0 - 228	BC 396	276
C0 - 226	CA 395	462

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ АВ0 /Хлысталик А.В./

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июня 2025г.

Результаты замеров ТП- 384
тип электроизмерительных клещей APPA39MP
заводской(серийный) номер 04300296

время 03⁰⁰
секция СТ-1(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>230</u>	AB <u>400</u>	<u>304</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>400</u>	<u>232</u>
C0 - <u>229</u>	CA <u>399</u>	<u>319</u>

время 09⁰⁰
секция СТ-1(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>229</u>	AB <u>399</u>	<u>321</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>399</u>	<u>274</u>
C0 - <u>229</u>	CA <u>398</u>	<u>332</u>

время 18⁰⁰
секция СТ-1(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>398</u>	<u>370</u>
B0 - <u>229</u>	BC <u>398</u>	<u>287</u>
C0 - <u>228</u>	CA <u>397</u>	<u>374</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ АВЗ / Хмсталин АВ /

Акт проверил
Начальник ОДС


А.В. Перетягин