



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,  
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 533

тип электроизмерительных клещей APPA 39MR

заводской(серийный) номер 14300492

время 03<sup>00</sup>

секция СТ-1(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>229</u> | AB <u>397</u> | <u>556</u> |
| B0 - <u>228</u> | BC <u>398</u> | <u>583</u> |
| C0 - <u>229</u> | CA <u>397</u> | <u>485</u> |

время 09<sup>00</sup>

секция СТ-1(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>228</u> | AB <u>396</u> | <u>605</u> |
| B0 - <u>227</u> | BC <u>395</u> | <u>651</u> |
| C0 - <u>228</u> | CA <u>396</u> | <u>521</u> |

время 18<sup>00</sup>

секция СТ-1(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>227</u> | AB <u>395</u> | <u>651</u> |
| B0 - <u>226</u> | BC <u>394</u> | <u>669</u> |
| C0 - <u>227</u> | CA <u>395</u> | <u>538</u> |

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

Турчак К.Ю.

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,  
уровней напряжения

от «18» июня 2025г.

Результаты замеров ТП- 533  
тип электроизмерительных клещей APPA 39MR  
заводской(серийный) номер 14300492

время 03<sup>00</sup>  
секция СТ-2(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>233</u> | AB <u>401</u> | <u>483</u> |
| B0 - <u>233</u> | BC <u>401</u> | <u>526</u> |
| C0 - <u>232</u> | CA <u>400</u> | <u>630</u> |

время 09<sup>00</sup>  
секция СТ-2(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>232</u> | AB <u>400</u> | <u>524</u> |
| B0 - <u>232</u> | BC <u>400</u> | <u>578</u> |
| C0 - <u>231</u> | CA <u>399</u> | <u>716</u> |

время 18<sup>00</sup>  
секция СТ-2(630кВА)

| U-фазное        | U-линейное    | Ток (А)    |
|-----------------|---------------|------------|
| A0 - <u>231</u> | AB <u>399</u> | <u>561</u> |
| B0 - <u>231</u> | BC <u>398</u> | <u>610</u> |
| C0 - <u>229</u> | CA <u>397</u> | <u>768</u> |

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

Турчин В.Ю.

Акт проверил  
Начальник ОДС

А.В. Перетягин