



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,  
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 600  
тип электроизмерительных клещей APPX 39MR  
заводской(серийный) номер 14300492

время 03<sup>00</sup>  
секция СТ-2(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>230</u>	AB <u>398</u>	<u>196</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>398</u>	<u>224</u>
C0 - <u>231</u>	CA <u>399</u>	<u>194</u>

время 09<sup>00</sup>  
секция СТ-2(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>397</u>	<u>220</u>
B0 - <u>229</u>	BC <u>397</u>	<u>249</u>
C0 - <u>227</u>	CA <u>398</u>	<u>217</u>

время 18<sup>00</sup>  
секция СТ-2(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>396</u>	<u>242</u>
B0 - <u>228</u>	BC <u>395</u>	<u>262</u>
C0 - <u>227</u>	CA <u>397</u>	<u>226</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ [подпись] / Турчан К.Ю.

Акт проверил  
Начальник ОДС

[подпись]  
А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,  
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 600

тип электроизмерительных клещей APPA 39 MR

заводской(серийный) номер 14300492

время 03<sup>00</sup>

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 231	AB 399	207
B0 - 230	BC 398	236
C0 - 231	CA 399	203

время 09<sup>00</sup>

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 229	AB 397	232
B0 - 227	BC 398	262
C0 - 229	CA 397	222

время 18<sup>00</sup>

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 228	AB 395	252
B0 - 226	BC 395	271
C0 - 228	CA 395	237

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Ту / Туркин В.Ю /

Акт проверил  
Начальник ОДС

 А.В. Перетягин