

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция РП-17

Объемы строительства: 1 Установка в РУ-10 кВ камеры КСО-298 сх.7.1ВВ-600-2 шт, КСО-298 сх.5.1ВВ-1 шт


Год реализации объекта:	2026
2024г.	1,078
2025г.	1,081
2026г.	1,054

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6-15 кВ	10	Камера КСО-298	3	ячейка	В8-01-1	1 495,46	1,10	4 935,01800	5 906,13867
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								4 935,01800	5 906,13867
	НДС -22 %, тыс рублей									1 299,35051
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									7 205,48918

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о заместителя генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 И.И.Ермошкин