

**Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии  
2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза**

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	18.02.2021	мар.21	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.17
2	13.09.2021	сен.21	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.17
3	24.04.2022	май.22	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.18
4	19.07.2022	июл.22	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.18
5	05.02.2023	фев.23	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.18
6	01.06.2023	июн.23	Прокладка кабельной перемычки - 7 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.17
7	19.02.2024	мар.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.17
8	25.03.2024	апр.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.17
9	07.04.2024	апр.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.18
10	04.09.2024	сен.24	Прокладка кабельной перемычки - 7 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	л.ф.18
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по  
техническим вопросам - главный инженер

А.Е. Моисеев

10.07 2025