


«Утверждаю»  
Заместитель генерального  
директора по техническим вопросам – главный инженер  
АО «Пензенская горэлектросеть»  
А.Е. Моисеев  
9.10.2024г.



## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул. Мотоциклетной, г. Пенза

(наименование энергообъекта)

Год ввода в эксплуатацию: 1975

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;
- начальники электросетевых районов (по закрепленным эл.сетевым сооружениям) – В.С. Арбузов, Д.В. Цимбалист, А.А. Кривошапов, Д.Н. Берсенеv
- начальник ТО – М.Ю. Кулебякин
- руководитель службы ОТ и ТБ – Н.Е. Мазина

в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ провела техническое освидетельствование

КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул. Мотоциклетной, г. Пенза

(наименование энергообъекта)

и установила:

Количество соединительных муфт на 1 км КЛ превышает нормативное. Для дальнейшей эксплуатации КЛ и обеспечения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить замену кабеля.

---

---

---

---

---

---

---

---

Заключение:

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул. Мотоциклетной, г. Пенза необходимо выполнить замену кабеля.

Срок следующего технического освидетельствования 2029г.

Начальник ТО

Начальники электросетевых районов



М.Ю. Кулебякин  
В.С. Арбузов  
Д.В. Цимбалист  
А.А. Кривошапов  
Д.Н. Берсенеv  
Н.Е. Мазина

Руководитель службы ОТ

Представитель Ростехнадзора