

**Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии  
КЛ-10 кв ТП-310-ТП-392 по ул. Тимирязева, г. Пенза**

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	21.08.2024	сен.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Агапов А.В.	
2	26.09.2024	окт.24	Прокладка кабельной перемычки - 8 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Агапов А.В.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по  
техническим вопросам - главный инженер

А.Е. Моисеев

10.07. 2025