



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ
"НИИЭКИПМАШ"- до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-
"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза»**

Существующая КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «НИИЭКИПМАШ» - опора ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-«Терновка» выполнена кабелем марки АСБ сечением 3х70 мм² и введена в эксплуатацию в 1966 году.

В соответствии с паспортом производителя ГК «СЕВКАБЕЛЬ» срок эксплуатации КЛ аналогичной марки составляет 30 лет, что свидетельствует о том, что КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «НИИЭКИПМАШ» - опора ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-«Терновка» выработала свой нормативный срок эксплуатации.

Длина КЛ составляет 0,11 км. Согласно справке о проведении ремонтных работ на КЛ, количество ремонтных соединительных муфт, установленных на кабеле, превышает нормативное значение. В соответствии с п. 2.3.70 «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года №204, для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х70 мм² количество соединительных муфт на 1 км кабеля не должно превышать 4 шт. Согласно акту технического освидетельствования от 14.11.2024 г. для дальнейшей эксплуатации КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «НИИЭКИПМАШ» - опора ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-«Терновка» необходима замена кабеля.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, электроснабжение которых выполнено от РП-«Терновка» (Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области, котельная, МБДОУ Детский сад №120 и др.) необходимо выполнить модернизацию КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «НИИЭКИПМАШ» - опора ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-«Терновка» с заменой кабеля.

Учитывая вышеизложенное проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрено включение нового инвестиционного проекта «Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ"- до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза».

Стоимость финансирования проектно-изыскательских и строительномонтажных работ инвестиционного проекта планируется в объеме, предусмотренном заключенным концессионным соглашением.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин