

**Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии
 КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ" - до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-
 "Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза**

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	30.06.2023	июл.23	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
2	-	авг.24	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Мусинов И.Н.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по
 техническим вопросам - главный инженер



А.Е. Моисеев

10.07 2025