

Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии

КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	28.05.2021	авг.21	Прокладка кабельной перемычки - 8 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Арбузов В.С.	
2	10.03.2023	апр.23	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Цыганов В.А.	
3	-	авг.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Агапов А.В.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер

А.Е. Моисеев

10.07. 2025