

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей СНТ «Дубрава» (для расчета ПИР)

Объемы строительства: Строительство КТП 10/0,4 кВ 630 кВА

Строительство КТП 10/0,4 кВ 250 кВА

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	10	КТП 630 кВА	1	1 ед.	Э1-08-1	3 571,53	1,10	3 928,68300
2	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	10	КТП 250 кВА	1	1 ед.	Э1-06-1	1 338,63	1,10	1 472,49300

Начальник сметного отдела

О.А.Кузнецова