

Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии

Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	01.05.2018	май.18	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Лисицын Н.А.	ф.36
2	-	авг.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Лисицын Н.А.	ф.36
3	12.04.2020	май.20	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Емелин И.Ф.	ф.66
4	-	окт.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Лисицын Н.А.	ф.66
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер

А.Е. Моисеев

10.07 2025