



Утверждаю:

Заместитель генерального  
директора по техническим  
вопросам – главный инженер

  
А.Е. Моисеев

( 15 ) марта 20 25 г.


**ПРОТОКОЛ**  
**технического совета**

Согласно Письму Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ № Р43-в-1-19-1049 «О составе ТМИ с ПС ЗИФ» 16.04.2025г. утвержден актуальный Типовой состав телеинформации, подлежащей передаче с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС». Типовой состав предусматривает необходимость передачи с ПС 110 кВ ЗИФ в диспетчерский центр (ДЦ) Пензенского РДУ телеизмерений (ТС) и сигналов аварийно-предупредительной сигнализации (АПТС), которые в данный момент не включены в Технические требования по организации обмена с ДЦ информацией, необходимой для управления электроэнергетическими режимами ЕЭС России и в ДЦ не передаются.

**Заключение:**

Для организации передачи в Пензенское РДУ ТИ и АПТС и для исполнения требований письма АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ предлагается включить в Инвестиционную программу АО «Пензенская горэлектросеть» работы реконструкции и развитию информационных систем и линий связи АСУ ТП.

Начальник ТО



М.В. Комаров

Начальник ОДС



А.В. Перетягин

Начальник ОАСТУ

А. А. Голованов