

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП

Год реализации объекта:

2027

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УНЦ РЗА	10	Шкаф дифференциально-фазной защиты ЛЭП 110-220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV	2	1 ед.	ИП1-13	2 601,85	1,10	5 724,07000
2	УНЦ РЗА	10	Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений с использованием протокола GOOSE	1	1 ед.	ИП1-62	2 893,03	1,10	3 182,33300
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								8 906,40300

Начальник сметного отдела

О.А.Кузнецова