



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка  
к инвестиционному проекту  
«ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе  
ТП-367 - ТП-80»**

Инвестиционной программой АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024-2027гг. в 2026 году было предусмотрено финансирование выполнения инвестиционного проекта «ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80», утвержденная сумма проекта – 0,41 млн. руб. с НДС (20%).

Группа трансформаторных подстанций в микрорайоне «Сосновка» питается от одноцепной ВЛ-10 кВ, проходящей по лесной зоне. В связи с вышеизложенным имеется большое количество деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, но падение которых приведет к отключению и повреждению ВЛ в случае неблагоприятных погодных условий. Повреждения ВЛ-10 кВ от падения деревьев на провода данной ВЛ ранее неоднократно приводили к прекращению электроснабжения потребителей ТП-96 (29 частных домовладений), ТП-95 (39 частных домовладений), ТП-99 30 частных домовладений), ТП-80, ТП-90 , ТП-1099 (20 частных домовладений, юридические лица на территории промышленной базы по ул. Пригородное Лесничество) ТП-7со, ТП-9со, ТП-27со (потребители дачных массивов с большим количеством постоянно проживающего населения).

Повреждение ВЛ-10 кВ происходило как зимой, так и в ночное время суток, что сильно затрудняло поиск места повреждения из-за темноты не позволяло оперативно устранить повреждение. В связи с тем, что отопление частных жилых домов осуществляется от электрических котлов или газовых котлов с электрическим поджигом, перебои в электроснабжении приводят также к прекращению отопления.

Вышеописанная ситуация приводит к жалобам со стороны населения и владельцев частных предприятий, увеличивает социальную напряженность в регионе. С целью недопущения указанных ситуаций и улучшений показателей надежности и качества электроснабжения потребителей АО «Пензенская горэлектросеть», для обеспечения возможности переключения потребителей в микрорайоне «Сосновика» на резервный источник электроснабжения

необходимо выполнить прокладку КЛ-10 кВ от РТП в районе ТП №367 до яч.1 ТП №80.

Проектом корректировки инвестиционной программы на период 2025-2029гг. АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрено снижение объема финансирования на выполнение проектных работ.

Стоимость финансирования скорректированного инвестиционного проекта составляет 0,14млн. руб. с НДС (20%), что подтверждается сметой на проектные работы (Приложение №1)

*Приложение №1 Смета на проектные работы.*

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин