

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП

Объемы строительства: Строительство АСУ ТП


Год реализации объекта:

2027


2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.)	1,078
2025г.		1,081
2026г.		1,054
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ системы АСУ ТП и ТМ	6-10	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов : 256 шт.	2	1 ед.	A5-18	5131,77	1,10	11 289,89400	14 178,75985
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								11 289,89400	14 178,75985
	НДС -22 %, тыс рублей									3 119,32717
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									17 298,08702

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

 Р.И.Ермошкин