

**Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131**

Наименование стройки: Модернизация РП-36 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты


Год реализации объекта:	2027
2024г.	1,078
2025г.	1,081
2026г.	1,054
2027г.	1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	10	Защита дуговых замыканий ячейки КРУ	20	1 ед.	И12-07	180,8	1,10	3 977,60000	4 995,39103
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								3 977,60000	4 995,39103
	НДС -22 %, тыс рублей									1 098,98603
	<b>Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)</b>									<b>6 094,37706</b>

Начальник сметного отдела

  
О.А.Кузнецова

И.о. заместителя генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

  
Р.И.Ермошкин