



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП
в районе ТП №367-ТП-80»**

Инвестиционной программой АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024-2027 гг. в 2027 году было предусмотрено финансирование выполнения инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80», утвержденная сумма проекта – 27,30 млн. руб. с НДС (20%).

Корректировка инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80» проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2027 год не предусмотрена.

*Приложение №1 Пояснительная записка с обоснованием к
утвержденному инвестиционному проекту.*

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80»

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2027 год предусмотрено выполнение инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80», сумма проекта – 27,30 млн. руб. с НДС (20%).

Существующая схема электроснабжения потребителей в районе ул. 354 Стрелковой дивизии предполагает III категорию надежности.

Учитывая, что повреждение элемента ЛЭП может привести к длительным восстановительным работам, с целью сокращения недоотпуска электроэнергии инвестиционным проектом «Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80» предусмотрена прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от строящейся РТП в районе ТП №367 до яч.1 ТП №80.

Стоимость инвестиционного проекта подтверждается сметой (Приложение №1) составленной по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (Приказ Министерства энергетики РФ №131 от 26.02.2024 года)

Приложение №1 Смета УНЦ

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин