

## Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии

**КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза**

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	17.07.2021	авг.21	Прокладка кабельной перемычки - 7 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Кривошапов А.А.	
2	31.08.2022	сен.22	Прокладка кабельной перемычки - 11 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Кривошапов А.А.	
3	03.08.2023	авг.23	Прокладка кабельной перемычки - 7 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Кривошапов А.А.	
4	05.04.2024	апр.24	Прокладка кабельной перемычки - 24 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Кривошапов А.А.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по  
техническим вопросам - главный инженер

А.Е. Моисеев

10.07. 2025