

Справка о проведении ремонтных работ на участке кабельной линии

Участок КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" ф.3 - РП-61 на участке по ул. Окружной (дублер)

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	-	фев.23	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
2	-	окт.23	Прокладка кабельной перемычки - 7 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
3	18.01.2024	фев.24	Прокладка кабельной перемычки - 10 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер



А.Е. Моисеев

10.07.2025