



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-318

Тип электроизмерительных клещей АРМА 391А

Заводской (серийный) номер 14300432

19.ч.00м.

Секция СТ-1 (400 кВА)


U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 230	АВ - 399	650
В0 - 230	ВС - 399	683
С0 - 230	СА - 399	630

19.ч.00м.

Секция СТ-2 (400 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 231	АВ-400	694
В0 - 230	ВС-400	626
С0 - 231	СА-401	634

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

 / Пучков Д

Акт проверил
Начальник ОДС



В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20
e-mail: pges@pges.su
<http://pges.su>
ОКПО 03294953
ОГРН 1025801354391
ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения
«18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-319

Тип электроизмерительных клещей АИДА 39 МК
Заводской (серийный) номер 14500452

19.ч.00м.

Секция СТ-1 (630 кВА)


U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 231	АВ - 400	915
В0 - 230	ВС - 400	960
С0 - 231	СА - 400	935

19.ч.00м.

Секция СТ-2 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 230	АВ-401	950
В0 - 230	ВС-400	934
С0 - 230	СА-401	928

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

 / Александр Е

Акт проверил
Начальник ОДС



В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/5836601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«14» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-161

Тип электроизмерительных клещей APPА 31MR

Заводской (серийный) номер 04300372

19.ч.00м.

Секция СТ-1 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 230	АВ - 401	1003
В0 - 230	ВС - 400	1050
С0 - 230	СА - 400	980

19.ч.00м.

Секция СТ-2 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 -229	АВ-400	985
В0 -229	ВС-400	974
С0 -229	СА-400	1015

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Иванов / Иванов

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-68

Тип электроизмерительных клещей APPА 31MR

Заводской (серийный) номер 14500492

19.ч.00м.

Секция СТ-1 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 232	АВ - 400	1056
В0 - 230	ВС - 400	980
С0 - 230	СА - 400	995

19.ч.00м.

Секция СТ-2 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 -230	АВ-398	1073
В0 -231	ВС-399	1020
С0 -230	СА-398	1045

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

18 декабря 2024

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников