

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация РП-25 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты

Год реализации объекта:	2028
2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053
2027г.	1,045
2028г.	1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	10	Защита дуговых замыканий ячейки КРУ	24	1 ед.	И12-07	180,8	1,10	4 773,12000	6 119,69808
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								4 773,12000	6 119,69808
	НДС -20 %, тыс рублей									1 223,93962
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									7 343,63770

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин