

**Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131**

Вид работ: Проектные работы (стадия РД)

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС "Терновка" ф.34-ТП-10 в районе ул.Центральной, г.Пенза

Наименование объекта: КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС "Терновка" ф.34 до РУ-10 кВ ТП-10

Объемы строительства: АСБ 3x120, L траншеи = 2,963 км, в том числе ГНБ 0,465 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта: 

2028
------

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045
2028г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм <sup>2</sup> Крд=0,50	2,963	1 км	П5-01	866,60	1 283,86790	1 646,06880
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)							1 283,86790	1 646,06880
	НДС -20 %, тыс рублей								329,21376
	<b>Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)</b>								<b>1 975,28256</b>

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин