

**Справка о проведении ремонтных работ на кабельной линии  
КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза**

№ п.п	Дата отключения	Дата ремонта	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	-	апр.18	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
2	-	май.18	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
3	-	мар.19	Прокладка кабельной перемычки - 10 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
4	-	июн.21	Прокладка кабельной перемычки - 10 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
5	-	июл.21	Прокладка кабельной перемычки - 18 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
6	-	июн.21	Прокладка кабельной перемычки - 10 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
7	-	июл.21	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
8	-	авг.24	Прокладка кабельной перемычки - 6 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
9	-	ноя.24	Прокладка кабельной перемычки - 5 м, установка соединительной муфты - 2 шт.	Панфилов Н.В.	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Заместитель генерального директора по  
техническим вопросам - главный инженер



А.Е. Моисеев

10.07.2025