



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

**СКЛАД (ХРАНЕНИЯ РАКЕТ
И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
БОЕПРИПАСОВ)
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ**

58661-90

г. Сердобск, Пензенская обл., 442882

«16» 12 2024 г. № 1871

На № _____

Начальнику РЭС «Ульяновский»
филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»
Грищенко К.В.

Уважаемый Константин Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что напряжение в сети энергоснабжения охранного периметра военного городка войсковой части 58661-ВЦ протяженностью десять километров не соответствует предъявляемым на данный момент требованиям в связи с установкой дополнительного оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника и увеличением нагрузки на сеть.

Сеть энергоснабжения в связи с большим сроком эксплуатации (более 40 лет) и наличием множества точек бандажа требует замены. Напряжение в сети не стабильное и очень занижено на конечных точках потребления, что может привести к выходу из строя установленного оборудования.

Из 212 опор внешнего освещения, 97 опор деревянные, которые находятся в неудовлетворительном состоянии (сгнили) и требуют немедленной замены.

Прошу Вас оказать содействие в решении проблемы по стабильному обеспечению энергоснабжением охранного периметра военного городка № 1 войсковой части 58661-ВЦ.

Приложение: акт проверки на 2-х листах в одном экземпляре.

С уважением,

Командир войсковой части 58661-ВЦ

В. Жиряков

Исп. Розуман П.Ф.
Тел. 8 (84167) 5-93-22