

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	00083262
БЕ	9992

**ОАО "Российские железные дороги"**

Сызранская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ: Начальник дистанции  
 (должность)  
В.В.Врагов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Номер документа	Дата составления
	<b>8.11.2023</b>

Основное средство (здание, оборудование) ЛЭП 04 КВ ЕЛЮЗАНЬ  
 Инвентарный номер 120000000804/0000 Сетевой номер 5572120000000520000  
 Местонахождение объекта ст. Елюзань

Комиссия в составе: Председателя комиссии: Заместителя начальника Пензенской дистанции электроснабжения Цымбалия В.Н.  
членов комиссии: ведущего инженера ПТО Бабакаева Р.Х., начальника района контактной сети Чадаевка Бессонова С.И.  
 произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту ЛЭП 04 КВ ЕЛЮЗАНЬ  
 Год постройки 1965  
 Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. Протяженность - 4,5 км эксплуатационной длины

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)  
Провода марки АС-35, АС-25 (4,5 км эксплуатационной длины); общее количество опор составляет 92 шт. из них 92 деревянные.

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ требуется выполнить замену линии

ЛЭП 0,4 кВ Елюзань в следующем объеме:

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛЭП 0,4 кВ	опоры	замена		шт	92	38%	
2	ЛЭП 0,4 кВ	кабельная линия	замена		км	0,09	30%	
3	ЛЭП 0,4 кВ	провод	замена		км	4,5	25%	
4	ЛЭП 0,4 кВ	изоляторы	замена		шт	368	35%	
5	ЛЭП 0,4 кВ	траверсы	замена		шт	92	20%	

Производство монтажных работ на открытых производственных площадках, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.

Комиссия:

<u>ЭЧЗ-1</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>В.Н.Цымбалий</u> (расшифровка подписи)
<u>ЭЧИС-1</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>Р.Х.Бабакаев</u> (расшифровка подписи)
<u>ЭЧК-2</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>С.И.Бессонов</u> (расшифровка подписи)

Исполнитель:

<u>ЭЧИС-1</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>Р.Х.Бабакаев</u> (расшифровка подписи)
------------------------------	-------------------------------	--