

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	00083262
БЕ	9992

ОАО "Российские железные дороги"

Сызранская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ: Начальник дистанции
 (должность)
В.В.Врагов
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
	7.11.2023

Основное средство (здание, оборудование) ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ ОТ КТП-2 НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ
 Инвентарный номер 1245211252180 Сетевой номер 5571120000006630000
 Местонахождение объекта ст. Башмаково

Комиссия в составе: Председателя комиссии: Заместителя начальника Пензенской дистанции электроснабжения Цымбалия В.Н.
членов комиссии: ведущего инженера ПТО Бабакаева Р.Х., начальника района электроснабжения Пачелма Агеева Е.Г.
 произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

- I. Общие сведения по объекту ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ ОТ КТП-2 НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ
 Год постройки 1966
 Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. Протяженность - 0,614 км эксплуатационной длины
- II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Провода марки А-25 (0,614 км эксплуатационной длины); общее количество опор составляет 18 шт. из них 18 деревянные
Прибор учета электроэнергии: 1 фазный - 1шт.
- III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ требуется выполнить замену линии

ЛЭП 0,4 кВ воздушной от КТП-2 на деревянных опорах в следующем объеме:

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛЭП 0,4 кВ	опоры	замена		шт	18	38%	
2	ЛЭП 0,4 кВ	провод	замена		км	0,614	25%	
3	ЛЭП 0,4 кВ	изоляторы	замена		шт	72	35%	
4	ЛЭП 0,4 кВ	траверсы	замена		шт	18	20%	
5	ЛЭП 0,4 кВ	прибор учета электроэнергии	замена		шт	16	истечение срока службы	

Производство монтажных работ на открытых производственных площадках, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.

Комиссия:

ЭЧЗ-1
 (должность)
ЭЧИС-1
 (должность)
ЭЧС-2
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)
[Подпись]
 (подпись)
[Подпись]
 (подпись)

В.Н.Цымбалий
 (расшифровка подписи)
Р.Х.Бабакаев
 (расшифровка подписи)
Е.Г.Агеев
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧИС-1
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

Р.Х.Бабакаев
 (расшифровка подписи)