

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	00083262
БЕ	9992

**ОАО "Российские железные дороги"**

Сызранская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ: Начальник дистанции  
 (должность)  
В.В.Врагов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Номер документа	Дата составления
	7.11.2023

Основное средство (здание, оборудование) ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ С ТП-202  
 Инвентарный номер 1245211251210 Сетевой номер 55711200000007000000  
 Местонахождение объекта ст. Пенза-2

Комиссия в составе: Председателя комиссии: Заместителя начальника Пензенской дистанции электроснабжения Цымбалия В.Н.  
членов комиссии: ведущего инженера ПТО Бабакаева Р.Х., начальника района электроснабжения Пенза Снаткина А.О.  
 произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

- I. Общие сведения по объекту ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ С ТП-202  
 Год постройки 1964  
 Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. Протяженность - 0,8 км эксплуатационной длины
- II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)  
Провода марки АС-25 (0,8 км эксплуатационной длины); общее количество опор составляет 23 шт. из них 19 жб, 4 деревянные  
Приборы учета электроэнергии: 1 фазный -47шт.
- III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ требуется выполнить замену линии

ЛЭП 0,4 кВ воздушной от ТП-202 ст. Пенза-2 в следующем объеме:

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛЭП 0,4 кВ	опоры	замена		шт	23	38%	
2	ЛЭП 0,4 кВ	провод	замена		км	0,8	25%	
3	ЛЭП 0,4 кВ	изоляторы	замена		шт	92	35%	
4	ЛЭП 0,4 кВ	траверсы	замена		шт	23	20%	
5	ЛЭП 0,4 кВ	прибор учета электроэнергии	замена		шт	47	истечение срока службы	

Производство монтажных работ на открытых производственных площадках, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.

Комиссия:

ЭЧЗ-1  
 (должность)  
ЭЧИС-1  
 (должность)  
ЭЧС-3  
 (должность)

[Подпись]  
 (подпись)  
[Подпись]  
 (подпись)  
[Подпись]  
 (подпись)

В.Н.Цымбалий  
 (расшифровка подписи)  
Р.Х.Бабакаев  
 (расшифровка подписи)  
А.О.Снаткин  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧИС-1  
 (должность)

[Подпись]  
 (подпись)

Р.Х.Бабакаев  
 (расшифровка подписи)