



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж  
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж  
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346  
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79  
e-mail: info@skpenza.ru

### Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №69Г ж.д. Сельхозтехники (замена 27 деревянных опор на ж/б, замена провода на изолированный)

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

| Элементы ВЛ | Дефекты                      | № опор, пролетов       |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| Опора       | Загнивание опоры             | Оп.1-27                |
|             | Ослабление бандажей          | Оп.1-27                |
|             | Коррозия бандажей            | Оп.1-27                |
| Провод      | Дефекты провода и соединений | Есть в каждом пролете. |

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ-0,4кВ на придомовых участках.

По ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №69Г ж.д. Сельхозтехники требуется выполнить реконструкцию. Объем реконструкции определить проектом.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, вследствие переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объёмов аварийно-восстановительных работ включить реконструкцию ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №69Г ж.д. Сельхозтехники в инвестиционную программу на 2026 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера  
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

П.А. Адамов