

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»

А.Н. Есяков

«10» 09 2024г.

АКТ № 38/2024
технического освидетельствования
ВЛ 10 кВ ф.20 Город

Год ввода в эксплуатацию 1956г.

Нормативный срок службы не менее 50 лет. Полный срок службы 68 лет.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 10 кВ ф.20 Город.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 10 кВ ф.20 Город на 2024г.;

2.2. Проект: отсутствует;

2.3. Инструкции: отсутствует;

2.4. Другое:






2.4.1. Лист осмотра ВЛ

3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 26,00;

3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 10 кВ ф.20 Город. Объем реконструкции определить проектом.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер		Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС		А.В. Носков
	Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
	Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов