

ПРОТОКОЛ № 110 М

Испытание диэлектрической прочности трансформаторного масла

Подстанция ТМ-88 Г

Электрооборудование СТ 160/110 кВ

№ п/п	Наименование аппарата из которого взята проба масла	Пробивное напряжение						Средняя диэлект. прочность, в кВ	Мех примеси	Взвеш . уголь	Выводы
		1-й пробой, в кВ	2-й пробой, в кВ	3-й пробой, в кВ	4-й пробой, в кВ	5-й пробой, в кВ	6-й пробой, в кВ				
	ТМ-160/110	15	15	15	20	30	30	20,8	нет	-	-

Заключение Нижний предел эксплуатационного

Начальник ЛВИ

