



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ЛЭП (строительство секционной перемычки ТП-89Г – ТП-11-67Г в г. Нижний Ломов)

В результате обследования электросетевого комплекса № 13 «Черемушки – Пешая Слобода» установлено:

Источником питания ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» (г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89) является ТП №11-67Г (ВЛ-10кВ ф.5 Город от ПС 110кВ Новая).

Источником питания корпуса родильного дома ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» (г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89) является ТП №89Г (ВЛ-10кВ ф.16 Очистные-2 от ПС 110кВ Новая).

Для организации резервного питания корпусов ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» (социально-значимый объект) в случае технологических нарушений в работе электрических сетей или при производстве плановых ремонтных работ на ЛЭП требуется строительство секционной перемычки ТП-89Г – ТП-11-67Г.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения корпусов ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» включить реконструкцию ЛЭП (строительство секционной перемычки ТП-89Г – ТП-11-67Г в г. Нижний Ломов) в инвестиционную программу на 2026 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

П.А. Адамов