

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Сетевая компания»

А.Н. Есяков

«10» 09 2024г.

**АКТ № 39/2024**  
**технического освидетельствования**  
**ВЛ 0,4 кВ от ТП №36Г/400 кВА**

Год ввода в эксплуатацию 1990г.

Нормативный срок службы не менее 20 лет. Полный срок службы 34 года.

1. Комиссия в составе:

|  |                  |
|--|------------------|
| Главный инженер  | Д.А. Зорин       |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок | Р.В. Рыжаков     |
| Начальник ОДС  | А.В. Носков      |
| Начальник СРЗиА  | Д.С. Засимов     |
| Начальник СП   | Р.И. Сейфутдинов |

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 0,4 кВ от ТП №36Г/400 кВА.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №36Г/400 кВА на 2024г.;

2.2. Проект: отсутствует;

2.3. Инструкции: отсутствует;

2.4. Другое:

2.4.1. Лист осмотра ВЛ






3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 26,00;

3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №36Г/400 кВА. Объем реконструкции определить проектом.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Главный инженер  |  | Д.А. Зорин       |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок |  | Р.В. Рыжаков     |
| Начальник ОДС  |  | А.В. Носков      |
| Начальник СРЗиА  |  | Д.С. Засимов     |
| Начальник СП   |  | Р.И. Сейфутдинов |