



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП №36Г КНС (замена 15 деревянных опор на ж/б, замена провода на изолированный, опиловка охранной зоны ВЛ)

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

| Элементы ВЛ | Дефекты | № опор, пролетов |
|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Опора | Загнивание опоры | Оп.1-5, 7, 9, 14, 16-22 |
| | Ослабление бандажей | Оп.1-5, 7, 9, 14, 16-22 |
| | Коррозия бандажей | Оп.1-5, 7, 9, 14, 16-22 |
| Провод | Дефекты провода и соединений | Есть в каждом пролете. |
| Трасса | Заросли выше 3 метров | Оп.1-2, 16-18 |

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ 0,4 кВ на придомовых участках.

По ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП №36Г КНС требуется выполнить реконструкцию. Объем реконструкции определить проектом.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, в следствии переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объемов аварийно-восстановительных работ включить реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП №36Г КНС в инвестиционную программу на 2026 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

П.А. Адамов