

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»

А.Н. Есяков

«10» 09 2024г.

АКТ № 41/2024
технического освидетельствования
ВЛ 0,4 кВ от ТП №31Г






Год ввода в эксплуатацию 1956г.

Нормативный срок службы не менее 20 лет. Полный срок службы 68 лет.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 0,4 кВ от ТП №31Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №31Г на 2024г.;
 - 2.2. Проект: отсутствует;
 - 2.3. Инструкции: отсутствует;
 - 2.4. Другое:
 - 2.4.1. Лист осмотра ВЛ
3. Комиссией установлено следующее:
 - 3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 30,00;
 - 3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №31Г. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер		Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС		А.В. Носков
	Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
	Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов