

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Сетевая компания»  
А.Н. Есяков  
«10» \_\_\_\_\_ 2024г.

**АКТ № 15/2024**  
**технического освидетельствования**  
**ТП №62Л-СК**






Год ввода в эксплуатацию 2010г.

Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 14 лет.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №62Л-СК.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
  - 2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №62Л-СК на 2024г.;
  - 2.2. Проект: отсутствует;
  - 2.3. Инструкции: отсутствует;
  - 2.4. Другое:
    - 2.4.1. Протокол № 19 от 12.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;
    - 2.4.2. Протокол № 8 от 12.08.2024 г. Испытания контура заземления;
    - 2.4.3. Протокол № 7 от 12.08.2024 г. Испытания металлической связи;
3. Комиссией установлено следующее:
  - 3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 34,74;
  - 3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №62Л-СК. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер		Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС		А.В. Носков
	Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
	Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов