«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
_____ А.Н. Есяков
«10» 09 2024г.

АКТ № 16/2024
технического освидетельствования
ТП №13Л-СК

Год ввода в эксплуатацию 1973г.
Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 51 год.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №13Л-СК.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №13Л-СК на 2024г.;
2.2. Проект: отсутствует;
2.3. Инструкции: отсутствует;
2.4. Другое:
2.4.1. Протокол № 18 от 09.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;
2.4.2. Протокол № 7 от 09.08.2024 г. Испытания контура заземления;
2.4.3. Протокол № 6 от 09.08.2024 г. Испытания металлической связи;
3. Комиссией установлено следующее:
3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 35,93;
3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №13Л-СК. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер	_____ Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	_____ Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	_____ А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	_____ Д.С. Засимов
	Начальник СП	_____ Р.И. Сейфутдинов