



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ТП №48Г Перекачка ЭМЗ (вынос места расположения ТП из здания МКП «Водоканал», ул. Школьная, 127Б, установка модуля ТП) ред. от 17.07.2025

В результате обследования ТП №3Г ЛВЗ установлено:

1. Нарушение геометрии конструктивных элементов привода разъединителя 10 кВ;
2. Трещины и сколы опорных изоляторов ошиновки РУ-10/0,4 кВ;
3. Трещины и сколы проходных изоляторов 10 кВ;
4. Оплавление контактных групп главного рубильника 0,4 кВ;
5. Нарушение регулировки вхождения подвижных контактов вследствие износа конструктивных элементов главного рубильника 0,4 кВ;
6. Следы подтекания масла из-под шпилек и крышки силового трансформатора;
7. Отсутствие барьера безопасности в камере трансформатора;
8. Низкий уровень масла силового трансформатора;
9. Течь кровли отсека силового трансформатора;
10. Отсутствие плиты проходной ввода 10 кВ в здании ТП.

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с расположением трансформаторной подстанции в здании на территории МКП «Водоканал», ул. Школьная, 127Б.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, а также сокращения объёмов аварийно-восстановительных работ включить вынос места расположения ТП из здания МКП «Водоканал», ул. Школьная, 127Б, установку модуля ТП за территорию МКП «Водоканал» в инвестиционную программу на 2027 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

А.В. Носков