

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Сетевая компания»

А.Н. Есяков

«10» 09 2024г.

**АКТ № 21/2024**  
**технического освидетельствования**  
**ТП 10/0,4 кВ №20Г/400 кВА**

Год ввода в эксплуатацию 1976г.

Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 48 лет.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	А.В. Носков
Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП 10/0,4 кВ №20Г/400 кВА.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП 10/0,4 кВ №20Г/400 кВА на 2024г.;

2.2. Проект: отсутствует;

2.3. Инструкции: отсутствует;

2.4. Другое:

2.4.1. Протокол № 25 от 14.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;

2.4.2. Протокол № 14 от 14.08.2024 г. Испытания контура заземления;

2.4.3. Протокол № 13 от 14.08.2024 г. Испытания металлической связи;






3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 34,82;

3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП 10/0,4 кВ №20Г/400 кВА. Объем реконструкции определить проектом.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер		Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС		А.В. Носков
Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов