



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ТП №12Гз ЖКО (замена модуля ТП) ред. от 17.07.2025

В результате обследования ТП №12Гз ЖКО установлено:

1. Нарушение геометрии конструктивных элементов приводов разъединителей 6 кВ;
2. Трещины и сколы опорных изоляторов ошиновки РУ-6/0,4 кВ;
3. Оплавление контактных групп разъединителей 0,4 кВ;
4. Нарушение регулировки вхождения подвижных контактов вследствие износа конструктивных элементов разъединителей 0,4 кВ;
5. Следы подтекания масла из-под шпилек и крышки силового трансформатора;
6. Отсутствие барьера безопасности в отсеке силового трансформатора;
7. Течь кровли здания ТП;
8. Разрушение основания пола в здании ТП;
9. Деформация дверей панелей 0,4 кВ;
10. Отсутствие дверей панелей 0,4 кВ.

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, а также сокращения объемов аварийно-восстановительных работ включить замену модуля ТП №12Гз ЖКО в инвестиционную программу на 2027 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

А.В. Носков