

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
А.Н. Есяков
«10» 09 2024г.

АКТ № 30/2024
технического освидетельствования
ТП №35Г ул. Садовая

Год ввода в эксплуатацию 1976г.

Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 48 лет.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	А.В. Носков
Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №35Г.






2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №35Г на 2024г.;
- 2.2. Проект: отсутствует;
- 2.3. Инструкции: отсутствует;
- 2.4. Другое:
 - 2.4.1. Протокол № 34 от 19.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;
 - 2.4.2. Протокол № 23 от 19.08.2024 г. Испытания контура заземления;
 - 2.4.3. Протокол № 22 от 19.08.2024 г. Испытания металлической связи;

3. Комиссией установлено следующее:

- 3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 41,05;
- 3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №35Г. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер		Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС		А.В. Носков
Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов