«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
_____ А.Н. Есяков
«10» 09 2024г.

АКТ № 48/2024
технического освидетельствования
ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г

Год ввода в эксплуатацию 1976г.
Нормативный срок службы не менее 20 лет. Полный срок службы 48 лет.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	А.В. Носков
Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г на 2024г.;
2.2. Проект: отсутствует;
2.3. Инструкции: отсутствует;
2.4. Другое:
2.4.1. Лист осмотра ВЛ
3. Комиссией установлено следующее:
3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 36,68;
3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер _____	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок _____	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС _____	А.В. Носков
Начальник СРЗиА _____	Д.С. Засимов
Начальник СП _____	Р.И. Сейфутдинов