



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 12/24-СП/ИПР

от 02.12.2024 г.

Подразделение	СП
Объект	ПС 110 кВ Белинсксельмаш
Наименование оборудования	В-6 яч.50 ЗРУ-6 кВ
Марка	КВЭ-6, ВМПэ-10
Зав. №	-
Год ввода в эксплуатацию	1976

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник СП – Сейфутдинов Р.И., начальник СРЗиА – Засимов Д.С.

составили настоящий дефектный акт на оборудование В-6 яч.50 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Белинсксельмаш.

В результате обследования установлено:

1. Соединительная колодка цепей РЗиА в неудовлетворительном состоянии;
2. Трещины изоляции проводов цепей управления РЗА;
3. Неудовлетворительное состояние блок-контактов КСА;
4. Масляные выключатели находятся в эксплуатации 48 лет, выработан коммутационный и механический ресурс выключателей.
5. Отсутствует возможность определения положения выключателя по механическим указателям.
6. Отсутствуют защитные экраны на выкатных элементах.
7. Видимые повреждения полюсов выключателя.
8. Подтеки масла с полюсов выключателя.

Необходимые мероприятия:

1. Замена масляных выключателей на вакуумные совместно с выкатными элементами;
2. Замена цепей РЗиА с установкой микропроцессорных терминалов защит;

Выводы: включить замену В-6 и цепей РЗиА яч.50 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Белинсксельмаш в ИПР на 2029 год.

Главный инженер



Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ



Р.В. Рыжаков

Начальник СП



Р.И. Сейфутдинов

Начальник СРЗиА



Д.С. Засимов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 11/24-СП/ИПР

от 02.12.2024 г.

Подразделение	СП
Объект	ПС 110 кВ Белинсксельмаш
Наименование оборудования	В-6 яч.2 ЗРУ-6 кВ
Марка	КВЭ-6, ВМПЭ-10
Зав. №	-
Год ввода в эксплуатацию	1976

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник СП – Сейфутдинов Р.И., начальник СРЗиА – Засимов Д.С.

составили настоящий дефектный акт на оборудование В-6 яч.2 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Белинсксельмаш.

В результате обследования установлено:

1. Соединительная колодка цепей РЗиА в неудовлетворительном состоянии;
2. Трещины изоляции проводов цепей управления РЗА;
3. Неудовлетворительное состояние блок-контактов КСА;
4. Масляные выключатели находятся в эксплуатации 48 лет, выработан коммутационный и механический ресурс выключателей.
5. Отсутствует возможность определения положения выключателя по механическим указателям.
6. Отсутствуют защитные экраны на выкатных элементах.
7. Видимые повреждения полюсов выключателя.
8. Подтеки масла с полюсов выключателя.

Необходимые мероприятия:

1. Замена масляных выключателей на вакуумные совместно с выкатными элементами;
2. Замена цепей РЗиА с установкой микропроцессорных терминалов защит;

Выводы: включить замену В-6 и цепей РЗиА яч.2 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Белинсксельмаш в ИПР на 2029 год.

Главный инженер



Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ




Р.В. Рыжаков

Начальник СП



Р.И. Сейфутдинов

Начальник СРЗиА



Д.С. Засимов