


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Сетевая компания»  
 А.Н. Есяков  
«40» 09 2024г.

**АКТ № 23/2024**  
**технического освидетельствования**  
**ТП №1Г**

Год ввода в эксплуатацию 1945г.

Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 79 лет.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов






действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №1Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №1Г на 2024г.;
- 2.2. Проект: отсутствует;
- 2.3. Инструкции: отсутствует;
- 2.4. Другое:
  - 2.4.1. Протокол № 27 от 14.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;
  - 2.4.2. Протокол № 16 от 14.08.2024 г. Испытания контура заземления;
  - 2.4.3. Протокол № 15 от 14.08.2024 г. Испытания металлической связи;

3. Комиссией установлено следующее:

- 3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 35,66;
- 3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №1Г. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер		Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС		А.В. Носков
	Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
	Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов