«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
_____А.Н. Есяков
«10» 09 2024г.

АКТ № 50/2024
технического освидетельствования
ВЛ 0,4 кВ от ТП №28Г

Год ввода в эксплуатацию 1972г.
Нормативный срок службы не менее 20 лет. Полный срок службы 52 года.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	А.В. Носков
Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 0,4 кВ от ТП №28Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №28Г на 2024г.;
2.2. Проект: отсутствует;
2.3. Инструкции: отсутствует;
2.4. Другое:
2.4.1. Лист осмотра ВЛ
3. Комиссией установлено следующее:
3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 45,83;
3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №28Г. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер	_____ Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	_____ Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	_____ А.В. Носков
Начальник СРЗиА	_____ Д.С. Засимов
Начальник СП	_____ Р.И. Сейфутдинов