

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
А.Н. Есяков
«10» 09 2024г.

АКТ № 51/2024
технического освидетельствования
ВЛ 0,4 кВ от ТП №40Г

Год ввода в эксплуатацию 1975г.

Нормативный срок службы не менее 20 лет. Полный срок службы 49 лет.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	А.В. Носков
Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ 0,4 кВ от ТП №40Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №40Г на 2024г.;

2.2. Проект: отсутствует;

2.3. Инструкции: отсутствует;

2.4. Другое:

2.4.1. Лист осмотра ВЛ






3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 47,16;

3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №40Г. Объем реконструкции определить проектом.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер		Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС		А.В. Носков
Начальник СРЗиА		Д.С. Засимов
Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов