«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
_____ А.Н. Есяков
«24» 04 2026 г.

АКТ № 22/2026
технического освидетельствования
ТП №71Г/160кВА

Год ввода в эксплуатацию 1983 г.
Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 43 года.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС	П.А. Адамов
Начальник СП	А.В. Носков

действовала с 23.03.2026 г. по 24.04.2026 г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №71Г/160кВА.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №71Г/160кВА на 2026 г.;
2.2. Проект: отсутствует;
2.3. Инструкции: отсутствует;
2.4. Другое:
2.4.1. Протокол № 25 от 13.04.2026 г. Испытания силового трансформатора;
2.4.2. Протокол № 14 от 13.04.2026 г. Испытания контура заземления;
2.4.3. Протокол № 13 от 13.04.2026 г. Испытания металлической связи;
3. Комиссией установлено следующее:
3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 30,06;
3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №71Г/160кВА. Объем реконструкции определить проектом.
4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "24" апреля 2027 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер _____	Д.А. Зорин
Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок _____	Р.В. Рыжаков
Начальник ОДС _____	П.А. Адамов
Начальник СП _____	А.В. Носков